

Szczytno, dn. 2025-01-17

Znak: HK.9022.4.2.2025

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dźwierzutach Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 572), art. 27 ust.1, art. 37, art. 4 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust. 1 i ust. 3 § 21 ust. 4 oraz § 26 ust. 1 pkt 2 oraz załącznik nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody w dniu 15 stycznia 2025 r. z wodociągu publicznego Dźwierzuty (zaopatrującego miejscowości Dźwierzuty, Mirowo, Małszewko, Budy, Linowo, Dąbrowa) oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Dźwierzuty ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane bakteriami grupy coli w ilości <10 jtk/100 ml oraz

NAKAZUJE

w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody

1. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Dźwierzuty doprowadzić do wymaganych normatywów higienicznych zawartych w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
2. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.
3. Na bieżąco przedstawiać kontrolne wyniki badań próbek wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty.
4. Po przeprowadzeniu działań naprawczych przedstawić sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, potwierdzających spełnienie wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

oraz

Niezwłocznie poinformować konsumentów zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego **Dźwierzuty (zaopatrującego miejscowości Dźwierzuty, Mirowo, Małszewko, Budy, Linowo, Dąbrowa)** o warunkowej przydatności wody do spożycia oraz o podejmowanych i planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Uzasadnienie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach Sp. z o.o., w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, dnia 9 stycznia 2025 r. przeprowadził kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty SUW woda surowa (kod próbki 020633/01/2025) oraz SUW woda czysta (kod próbki 020634/01/2025). W pobranej próbce wody z SUW woda surowa stwierdzono obecność bakterii grupy coli >20 jtk/100 ml i ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22°C >300 jtk/1ml, natomiast w próbce wody z SUW woda czysta stwierdzono ponadnormatywną liczbę mikroorganizmów w 22°C - 151 jtk/1ml. Ponadto w dniu 8 stycznia 2025 r. wykonawca modernizacji stacji uzdatniania wody w Dźwierzutach firma 2MProjekt Sp. z o.o. z Olsztyna wykonał badanie wody z SUW woda uzdatniona (kod próbki W/0065/2025), w której nie stwierdzono przekroczeń.

W związku z powyższym dnia 13 stycznia 2025 r. administrator wodociągu, ponownie pobrał próby wody z SUW surowa (kod próbki 13z) oraz SUW wyjście na sieć (kod próbki 14z). W dniu 13 stycznia 2025 r. wykonawca modernizacji SUW Dźwierzuty, również pobrał próbkę wody z SUW wyjście na sieć. Jakość wody w próbkach pobranych przez ZGK w Dźwierzutach Sp. z o.o. i 2MProjekt Sp. z o.o. Olsztyn, w zakresie zbadanych parametrów tj. bakterie grupy coli i Escherichia coli odpowiada wymaganiom sanitarnym. W celu potwierdzenia bądź wykluczenia skażenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie dnia 15 stycznia 2025 r., w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, pobrał próby wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty - SUW wyjście na sieć (kod próby 6/Sz + próba powtórzona 6/Sz „+P”) oraz sieć Linowo 8 – budynek mieszkalny (kod próby 7/Sz + próba powtórzona 7/Sz „+P”) i sieć ZGK w Dźwierzutach ul. Sienkiewicza 19 – budynek biurowy (kod próby 8/Sz + próba powtórzona 8/Sz „+P”). W powyższych próbkach stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości odpowiednio 6, 5, 4, 4, 9, 8 jtk/100 ml.

Zgodnie z zapisem załącznika nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia wartość parametryczna liczby bakterii grupy coli wynosi 0 jtk lub NPL w 100 ml wody. Jednakże dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/100 ml należy wykonać badanie parametru Escherichia coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia. W pobranych próbkach nr 6/Sz, 6/Sz „+P”, 7/Sz, 7/Sz „+P” i 8/Sz, 8/Sz „+P” nie stwierdzono obecności Enterokoków i Escherichia coli.

Ponadto załącznik nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie stwierdził, że woda pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Dźwierzuty nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. Działając w oparciu o § 21 ust. 4 i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia **stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** i nakazał w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania z badań jakości wody doprowadzić jakość wody do wymaganych normatywów higienicznych.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych oraz zaburzeń żołądkowo – jelitowych wśród osób korzystających z wody ww. wodociągu, w związku z czym woda z wodociągu publicznego Dźwierzuty nadaje się do spożycia **po przegotowaniu**.

Każda niezgodność wartości parametru, ustalona dla celów kontroli wymaga:

- ustalenia przyczyny,
- zastosowania działań naprawczych w celu przywrócenia jakości,
- poinformowania konsumentów.

Podjęcie działań naprawczych jest niezbędne w celu wypełnienia zapisów § 3 ust. 1 i 2 powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia, który stanowi, że woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Podstawę prawną wydania decyzji w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych stanowią wymienione w jej podstawie prawnej przepisy:

- 1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 416)
 - a) art. 4 ust. 1 punkt 1 do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
 - b) art. 27 ust. 1 w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień,
 - c) art. 37 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
- 2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 - a) art. 104 § 1 organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji,
 - b) art. 104 § 2 decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą w danej instancji.
- 3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
 - a) art. 3 ust. 1 zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy
 - b) art. 5 ust. 1 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod

- odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyta jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
- c) art. 12 ust. 1 nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
- 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- a) § 3 ust. 1 punkt 1 i 2 woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania: 1) mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) chemiczne określone w części B w załączniku nr 2 do rozporządzenia
- b) § 3 ust. 3 podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla: 1) parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia; 2) dodatkowych wymagań chemicznych określonych w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia; 3) substancji promieniotwórczych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia
- c) § 21 ust. 4 warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych przy jednoczesnym wykonaniu, w przypadku przekroczenia wartości parametrycznej < 10 jtk (NPL)/100 ml dla parametru bakterie grupy coli, badań jakości wody wykluczających obecność w badanej próbce parametru *Escherichia coli* i enterokoki oraz uznania stwierdzonej niezgodności za nieistotną, niestwarzającą zagrożenia dla zdrowia, przy jednoczesnym podjęciu odpowiednich działań naprawczych.
- d) § 26 ust. 1 konsumenci uzyskują informacje o jakości wody w przypadku: (...) 2) stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie przywołanych przepisów postanowiono jak w sentencji decyzji.

Wydanie niniejszej decyzji ma na celu poprawę jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego Dźwierzuty.

O wykonaniu nakazu decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie.

Upredzaja się stroną, że w razie niewykonania nałożonych obowiązków w wyznaczonym terminie, stosowane będą środki egzekucji administracyjnej określone w art. 1a pkt. 12 lit b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2023, poz. 2505 z późn. zm.)

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie, ul. M.C. Skłodowskiej 8.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i nie będzie można się od niej odwołać.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tomasz Lihartowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty
2. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Starosta Szczytieński
4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie
5. Sekcja HŻŻiPU, HDiM, Ep w/m
6. a/a

